

Beslut om tillverkningskontroll

Certifikat 6043/91

enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Tillverkning av brandsvällande lister INTUMEX L, LF, LX, LW, LSK, LESK, LPSK, LXSK, LHPSK, LXPSK

Innehavare

Silicone Trading, Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka

Organisationsnummer: 556264-7213

Tel: 0300-773 50, Fax: 0300-773 52

E-post: info@siliconetrading.se, Hemsida: www.siliconetrading.se

Produkt

INTUMEX L, LF, LX, LW, LSK, LSSK, LESK, LPSK, LXSK, LHPSK, LXPSK, brandsvällande lister, utomhuskvalitet.

Avsedd användning

Fogmaterial för montering av brandskyddsglas och tätningslister för brandcellsskiljand byggnadsdelar.

Godkännande

Produkterna enligt detta certifikat uppfyller tillämpliga tekniska egenskapskrav i 8 kap., 4 § 2 PBL och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 310-94-0001, Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta certifikat. Dessutom skall kontrolleras att produkterna åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta certifikat.

Distributör

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Silicone Trading, Kungsbacka.

Tillverkare

INTUMEX GmbH, Linz, Österrike.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkarens namn/tillverkningsställe
Certifikatsnummer
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer eller/datum
Kontrollorgan

Silicone Trading
INTUMEX GmbH, Linz, Österrike
6043/91
†
SP Certifiering 1002
t ex Intumex L
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapporter nr R10125, 91R12087 och PX00803, utlåtande 87R10065, bedömning 87R10252 samt kontrollrapport P600916 från SP.

Kommentarer

Detta beslut om tillverkningskontroll ersätter tidigare beslut med samma nummer daterat 2012-05-29.


Giltighetstid

Detta certifikat gäller t.o.m. 2022-06-19.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering



Johan Åkesson



Lazaros Tsantaridis